



SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”

Semināra iela 2a, Valmiera LV-4201, Latvija. Tālrunis, fakss 42 07300

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.44103022271

A/S SEB Banka Kods: UNLALV2X

Konts: LV43UNLA0050000123558

e-pasts: namsaimnieks@v-nami.lv http://www.v-nami.lv

Valmiera

21.02.2013

Iepirkuma Nr. VN 2013/7
piegādātājiem

SIA “Valmieras Namsaimnieks” pastāvīgā iepirkuma komisija ir saņēmusi piegādātāja iesniegumu ar jautājumiem iepirkumam Nr. VN 2013/7 “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas L.Laicēna ielā 9, Valmierā vienkāršotā renovācija”.

Jautājums Nr.1:

Piegādātājs norāda, ka nolikuma grozījumos, kas pieejami Pasūtītāja mājas lapā (www.v-nami.lv), noteikts, ka minētā iepirkuma nolikuma 1. Pielikumua darbu apjomu saraksts papildināts ar pozīciju “Pašregulējošais pieplūdes vārsts GV-1 (Systemair VTK 100 vai ekvivalenti) ieskaitot caurumu urbšanu”, kas sastāda 290 gb., turpretī iepirkumam atbilstošajā Projektā pozīcijā “Gaisa pieplūdes vārstu montāža, tai skaitā pilna aīju apdare (GV-1) kompl.” Daudzums norādīts 40 gb., kas būtiski atšķiras no papildinājumā noteiktā. Lūdzam Pasūtītāju dot skaidrojumu pēc kuru daudzuma vadīties, izstrādājot piedāvājumu.

Atbilde:

Izstrādājot piedāvājumu vadīties pēc abiem daudzumiem. Nolikuma grozījumi ir tehniskās specifikācijas papildinājums.

Jautājums Nr.2:

Piegādātājs izpētot iepirkuma dokumentāciju, secinājis, ka Projektā paredzēta metāla margu attīrišana un krāsošana (RAL 5009), savkārt Tehniskajā specifikācijā paredzēta metālu margu demontēšana un izbūve. Lūdzam skaidrot šo Projekta un Tehniskāš specifikācijas atšķirību.

Atbilde:

Metāla margām paredzēta atjaunošana (trūkstošo vertikālo statņu iemetināšana, ja nepieciešams), attīrišana un krāsošana.

Jautājums Nr.3:

Piegādātājs izpētot atklāta konkursa nolikumu konstatējis, ka nolikuma 5.6.punkts paredz, piedāvāto būvniecības termiņu, kas nevar būt īsāks par 24 nedēļām, turpretī nolikuma 5.8.punkts paredz, ka Pretendents, kura piedāvātais būvdarbu veikšanas termiņš ir 24 nedējas vai īsāks, saņem 2 punktus. Lūdzu skaidrot šo pretrunu nolikumā.

Atbilde:

Nolikuma 5.6.punkts parāda formulas un veidu, kā tiek aprēķināts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Nolikuma 5.8.punkts sniedz skaidrojumu, kā tiek aprēķināts punktu skaits, ja Pretendenta piedāvātais būvdarbu veikšanas termiņš ir 24 kalendārās nedēļas un īsāks.

Jautājums Nr.4:

Pasūtītājs nolikuma pielikumā nr.2 (līguma projekts) ir norādījis, ka darbi tiek veikti atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam Darbu izpildes tāmēm un Darbu izpildes kalendārajam grafikam iepirkuma procedūrā, taču nolikumā iesniedzamo dokumentu sarakstā, Piegādātājs prasību pēc Darbu izpildes kalendārā grafika iesniegšanas neierauga. Lūdzam Pasūtītāju skaidrot vai iesniedzot piedāvājumu iepriekš minētā konkursā, nepieciešams iesniegt Darbu izpildes kalendāro grafiku?

Atbilde:

Iesniedzot piedāvājumu nav noteikta prasība piedāvājumam pievienot Darbu izpildes kalendāro grafiku. Darbu izpildes kalendārais grafiks, pirms Līguma slēgšanas, būs jāiesniedz Pretendentam, kuram būs piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības.

Piegādātājam savas piedāvājuma cenā ietvert darbu daudzumus un nepieciešamos materiālus būvdarbu pabeigšanai un tehnisko specifikāciju sagatavot saskaņā ar nolikuma tehnisko specifikāciju.

PIRMS PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS IESAKĀM VEIK OBJEKTA APSEKOŠANU DABĀ! Objekta apskate iepriekš jāsaskaņo ar SIA „Valmieras Namsaimnieks” Projekta koordinatoru Jāni Teteri, tālrunis 29327570, e-pasts janis.teteris@v-nami.lv

SIA „Valmieras Namsaimnieks”
valdes priekšsēdētājs

Valdis Jēgers

Teteris
29327570

SIA "Valmieras Namsaimnieks"
pamatdarbības nodājas
struktūrvienības vadītāja

Ginta Ruģene